



10 מרץ 2022
ז' אדר ב תשפ"ב
סימוכין: 240322

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 4/2022 - מכרז מסגרת לביצוע עבודות תכנון וביצוע של מבני ציבור ועבודות נוספות

מסמך הבהרות מס' 1

| מס"ד | הזמנה/חוזה/מפרט | סעיף | שאלה | מענה |
|------|-----------------|------|---|--|
| 1. | | כללי | מחיר למ"ר בניה- במכרז שפורסם הצעת מחיר פאושלת למבנה בסך 4200 שקל האם יש תוספות על מרפסות, חלל כפול (מדרגות, פיר מעלית) ומפלס גגות. | חלל כפול, מדרגות, פיר מעלית וגגות נכללות בפאושל. לעניין מרפסת תינתן תוספת בהתאם למתוכנן לעבודות הגמר, מתקני משחק הצללות וכו' כל פרויקט לגופו. |
| 2. | | כללי | סעיף חפירה למבנה וביסוס למבנה- היכן ישולמו-האם בפיתוח? כמו כן- מהי שיטת הביסוס באיזור המדובר? | חפירה או מילוי בשטח המבנה +/- 50 ס"מ כלולה בפאושל. ביסוס באזורנו לרוב באמצעות קידוח יבש או קידוחי cfa לעיתים נדירות נדרש בנטונייט או רפסודה. |
| 3. | הבהרה יזומה | | החברה מודיעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעה לתאריך יום ד', 30/3/2022 עד שעה 14:00. לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות אל רינה מזרחי, מנהלת מכרזים והתקשרויות, בדוא"ל: Rina.Mizrahi@hhr.co.il עד לא יאוחר מיום א', 20/3/2022. | |

לתשומת לב המשתתפים, מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז. על כל משתתף לצרף להצעתו מסמך זה, וכן כל מסמך אחר שתוציא ה.ל.ר בעניין שבנדון, אם תוציא, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

חותמת וחותמת המשתתף

תאריך