

הערה: על הקבלן המבצע להמציא אישור מכון ותקנים לפי תקן 1000 ישראלי ועל חשבונו
על קבלן המיזוג להנמיך במשך עם החשמלאי
העונה החשמל יתקן עם אינסטלטור ועל אחריותו
יחידות המיזוג יכללו אלמנט רותעה רכה

הערה:
כל המעבים על דגם עם נחיות מחזורות על בסיס במון צפ

מקרא:

תאג- תרים איר קרי

תאג- תרים איר תמרת

תאג- תרים איר חוזר

תאצ- תרים איר צח

ת- תרים יריקה

בא- בידוד אקוסטי

בג- בידוד תרמי

ג- גלאי בידוד

Y- חיבור ניקוז

מפור איר קשתי ציד מתאים לתעלה עגולה
+50/20 ווסת כמות יד

מפור איר תמרת "12"/12+ ווסת כמות יד
כולל פלטה מתאמת לתמרה אקוסטית 60/60 ס"מ

מפור איר תמרת "9"/9+ ווסת כמות יד

תרים יריקה עגול "100+ ווסת

תרים איר צח ציד כולל מסנן דרגה 2 ווסת כמות

פתח
במרה

הערה:
עבודות מיזוג האוויר כוללות אספקה והתקנת מעגלי צורת גזולות
בין יחידות חוץ ליחידות פנים קוטפס
לרבות פנייה לחברה המיצרת וקבלת סכמת מעגלי גז במבנה
כלל קומה יריקה 2 מעגלים לפחות
עבודות כוללים אספקה והתקנת צורת גז, מסעפים, מחברים, מתאמים
הולחמה בחתך הכל קוטפס לפי דרישות היצרן.

הערה:
עבודות מיזוג כוללים אספקה והתקנת יחידות מיזוג האוויר מסוג VRF
יח' חוץ יח' פנים כולל הפנה העמדה חיזום חשמלי ומקשרות צורת גז
ביצוע סרטוסטס לכל יח' פנים, אספקה והתקנת בגר מרכזי ומחשב

מידת תעלות הפח הן מידות פרוטו כולל בידוד

הערה: כל ספרי האויר יחיד עם ווסת כמות יד.

הערה: כל ספור אוויר יבוצע עם צוואר טפח שסחבר אותו לתעלת האספקה

מערכת צורת גזולות חתוכן עיי ייצרן יח' המיזוג לרבות מעגלים.

כל יח' המיזוג יחוברו לגלאי נפח בחללים שממונים

כול יח' המיזוג יופעלו עיי שלם י או לחיית הפעלה קבועה


הערה: באחריות קבלן מיזוג האוויר לתאם עם
קבלן מתח נמוך במתנת גלאי עשן במתכנת
אספקה וחזרה מיזוג אוויר ליח' טעל 2000 רמליד כולל.

הערה:
וכן להמציא אישור מכון התקנים ותכנון ביצוע לפי
תניי 1000 חלק 1.

הערה:
חיבור שרשרתי לתעלת אספקה
יכלול ווסת כמות יד
ופפח גשם

הערה:
כל תרים רפפה בקירות חוץ
יחיד גשם לרבות רשת נגד חורקים
במעלות רשת.

גבן הנדסה יעוץ הנדסי



שם הפרויקט
גנים+מסחר
מגרש 608
רחובות-

תוכן הגליון:

מעמי מיזוג אוויר
גגות


אדריכל: דאטום מהנדסים

מזמינ: דאטום מהנדסים

גליון מס' (דחבר): 3.2.23 עדכון אחרון: 3.2.23
G5 ראשון: 1.5.23 תחזוקה: 04 ק"מ: 150

Gaban Civil Eng
תכנון ויעוץ הנדסי
מערכות אינטלציה סניטרית
מיזוג אויר הסקה בטיחות

054-6595776
gaban.eng.ltd@gmail.com
כתובת כפר מרעא ת.ד. 59 מיקוד 16950



הערה:

1. כל התפרים יהיו אטומים כולל חתוכות.

2. כל אביזרי הרחמנה כולל וויתנים פרופילים אמים בורנים וכו. יהיו מחולבים.

